

Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период 14.08.2026 13.09.2026

Адрес потребителя
Ответственное лицо

Дружбы 27

телефон

Тепловычислитель
№ системы

ВТЭ-1 П140 М
Система 1

Сер.№ 6446

Дата	Отопление [Гкал]	G1 м3	G2 м2	G3 м3	tпод [°C]	tобр [°C]	tдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код	период	Тнар [час]
14.08.2026 00:00	2,01	141,81	0,01	0,00	74,19	58,21	0,00	0,00	0,00	0	0	24
15.08.2026 00:00	2,04	128,31	0,00	0,00	74,33	57,89	0,00	0,00	0,00	0	0	24
16.08.2026 00:00	2,06	133,69	0,00	0,00	74,24	58,10	0,00	0,00	0,00	0	0	24
17.08.2026 00:00	2,03	128,88	0,00	0,00	74,39	57,97	0,00	0,00	0,00	0	0	24
18.08.2026 00:00	1,99	128,25	0,00	0,00	74,44	58,32	0,00	0,00	0,00	0	0	24
19.08.2026 00:00	2,04	129,88	0,01	0,00	74,45	58,10	0,00	0,00	0,00	0	0	24
20.08.2026 00:00	1,80	112,19	0,01	0,00	72,12	55,50	0,00	0,00	0,00	64	0	24
21.08.2026 00:00	2,15	122,00	0,00	0,00	74,11	56,03	0,00	0,00	0,00	0	0	24
22.08.2026 00:00	2,07	117,81	0,00	0,00	74,16	56,14	0,00	0,00	0,00	0	0	24
23.08.2026 00:00	2,26	127,13	0,00	0,00	74,14	55,90	0,00	0,00	0,00	0	0	24
24.08.2026 00:00	2,14	132,38	0,01	0,00	74,32	56,16	0,00	0,00	0,00	0	0	24
25.08.2026 00:00	2,11	134,69	0,02	0,00	73,01	56,28	0,00	0,00	0,00	0	0	24
26.08.2026 00:00	2,20	142,94	0,00	0,00	72,61	56,02	0,00	0,00	0,00	0	0	24
27.08.2026 00:00	2,11	138,00	0,01	0,00	72,41	56,13	0,00	0,00	0,00	68	0	24
28.08.2026 00:00	2,09	122,38	0,00	0,00	74,26	56,17	0,00	0,00	0,00	0	0	24
29.08.2026 00:00	2,07	119,13	0,00	0,00	74,14	56,32	0,00	0,00	0,00	0	0	24
30.08.2026 00:00	2,32	132,75	0,00	0,00	74,03	56,09	0,00	0,00	0,00	0	0	24
31.08.2026 00:00	2,08	135,75	0,01	0,00	69,95	56,13	0,00	0,00	0,00	68	2	24
01.09.2026 00:00	2,24	133,50	0,00	0,00	73,61	56,39	0,00	0,00	0,00	0	0	24
02.09.2026 00:00	2,21	130,00	0,00	0,00	73,95	56,52	0,00	0,00	0,00	0	0	24
03.09.2026 00:00	2,20	131,06	0,00	0,00	73,83	56,46	0,00	0,00	0,00	0	0	24
04.09.2026 00:00	2,15	124,69	0,00	0,00	74,19	56,52	0,00	0,00	0,00	0	0	24
05.09.2026 00:00	2,14	130,75	0,00	0,00	74,56	56,91	0,00	0,00	0,00	0	0	24
06.09.2026 00:00	2,47	146,06	0,01	0,00	74,59	56,94	0,00	0,00	0,00	0	0	24
07.09.2026 00:00	2,04	120,44	0,05	0,00	74,81	57,67	0,00	0,00	0,00	68	1	24
08.09.2026 00:00	2,20	124,19	0,00	0,00	74,34	56,15	0,00	0,00	0,00	0	0	24
09.09.2026 00:00	2,23	128,69	0,00	0,00	73,90	55,63	0,00	0,00	0,00	68	1	24
10.09.2026 00:00	2,17	166,13	0,09	0,00	71,96	57,11	0,00	0,00	0,00	0	0	24
11.09.2026 00:00	2,24	157,50	0,03	0,00	72,22	56,05	0,00	0,00	0,00	0	0	24
12.09.2026 00:00	2,25	125,75	0,00	0,00	74,44	56,11	0,00	0,00	0,00	0	0	24
13.09.2026 00:00	2,38	133,13	0,00	0,00	74,38	56,16	0,00	0,00	0,00	0	0	24
Итого:	66,48	4079,81	0,27	0,00	73,74	56,65	0,00	0,00	0,00	68	4	744

Показания прибора с нарастающим итогом	Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Тнар [час]
14.08.2026	0	21124,05	807030,38	176,53	0,00	806853,85
14.09.2026	0	21190,53	811110,19	176,79	0,00	810933,39
Итого:	66,48	4079,81	0,27	0,00	4079,54	744

Подпись

Дата

15.09.2026 10:58