

Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период 14.08.2026 13.09.2026

Адрес потребителя
Ответственное лицо

Дружбы 4

телефон

Тепловычислитель
№ системы

ВТЭ-1 П140 М
Система 1

Сер.№ 6712

Дата	Отопление [Гкал]	G1 м3	G2 м2	G3 м3	tпод [°C]	tобр [°C]	tдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код	период	Тнар [час]
14.08.2026 00:00	0,98	135,44	0,00	0,00	75,25	67,06	0,00	0,00	0,00	0	0	24
15.08.2026 00:00	0,97	139,00	0,00	0,00	75,32	67,12	0,00	0,00	0,00	64	0	24
16.08.2026 00:00	0,89	123,25	0,00	0,00	75,18	66,86	0,00	0,00	0,00	64	0	24
17.08.2026 00:00	0,92	126,00	0,00	0,00	75,31	67,02	0,00	0,00	0,00	0	0	24
18.08.2026 00:00	0,95	133,13	0,00	0,00	75,35	67,11	0,00	0,00	0,00	64	0	24
19.08.2026 00:00	0,99	138,69	0,00	0,00	75,40	67,06	0,00	0,00	0,00	64	0	24
20.08.2026 00:00	0,95	135,00	0,00	0,00	75,02	66,97	0,00	0,00	0,00	64	0	24
21.08.2026 00:00	0,96	134,63	0,00	0,00	75,15	67,06	0,00	0,00	0,00	0	0	24
22.08.2026 00:00	0,93	130,50	0,00	0,00	75,28	67,15	0,00	0,00	0,00	64	0	24
23.08.2026 00:00	0,89	121,88	0,00	0,00	75,23	67,03	0,00	0,00	0,00	0	0	24
24.08.2026 00:00	0,91	123,94	0,00	0,00	75,51	67,21	0,00	0,00	0,00	0	0	24
25.08.2026 00:00	0,97	171,25	0,00	0,00	74,18	67,03	0,00	0,00	0,00	64	0	24
26.08.2026 00:00	0,93	163,81	0,00	0,00	73,66	66,79	0,00	0,00	0,00	64	0	24
27.08.2026 00:00	0,87	139,44	0,00	0,00	74,22	66,69	0,00	0,00	0,00	64	0	24
28.08.2026 00:00	1,05	156,00	0,00	0,00	75,42	67,72	0,00	0,00	0,00	64	0	24
29.08.2026 00:00	1,00	153,50	0,00	0,00	75,25	67,58	0,00	0,00	0,00	64	0	24
30.08.2026 00:00	1,05	168,56	0,00	0,00	75,15	67,73	0,00	0,00	0,00	64	0	24
31.08.2026 00:00	0,96	150,69	0,00	0,00	74,02	67,08	0,00	0,00	0,00	68	1	24
01.09.2026 00:00	1,05	180,13	0,00	0,00	74,70	67,64	0,00	0,00	0,00	64	0	24
02.09.2026 00:00	1,02	162,13	0,00	0,00	75,04	67,69	0,00	0,00	0,00	0	0	24
03.09.2026 00:00	1,06	183,50	0,00	0,00	74,93	67,93	0,00	0,00	0,00	64	0	24
04.09.2026 00:00	1,07	179,88	0,00	0,00	75,25	68,13	0,00	0,00	0,00	64	0	24
05.09.2026 00:00	1,02	159,13	0,00	0,00	75,62	68,10	0,00	0,00	0,00	64	0	24
06.09.2026 00:00	1,18	204,25	0,00	0,00	75,50	68,43	0,00	0,00	0,00	64	0	24
07.09.2026 00:00	0,85	118,81	0,00	0,00	75,65	65,91	0,00	0,00	0,00	68	0	24
08.09.2026 00:00	1,02	126,50	0,00	0,00	75,19	65,63	0,00	0,00	0,00	64	0	24
09.09.2026 00:00	1,08	144,50	0,00	0,00	75,30	66,95	0,00	0,00	0,00	0	0	24
10.09.2026 00:00	1,06	165,13	0,00	0,00	73,09	65,79	0,00	0,00	0,00	64	0	24
11.09.2026 00:00	1,01	168,19	0,00	0,00	73,28	66,35	0,00	0,00	0,00	64	0	24
12.09.2026 00:00	1,09	144,69	0,00	0,00	75,72	67,28	0,00	0,00	0,00	64	0	24
13.09.2026 00:00	1,12	152,19	0,00	0,00	75,68	67,39	0,00	0,00	0,00	0	0	24
Итого:	30,77	4633,69	0,00	0,00	74,99	67,14	0,00	0,00	0,00	68	1	744

Показания прибора с нарастающим итогом	Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Тнар [час]
14.08.2026	0	12978,13	805920,00	0,10	805920,00	51972
14.09.2026	0	13008,90	810553,69	0,10	810553,69	52716
Итого:	30,77	4633,69	0,00	0,00	4633,69	744

Подпись

Дата

15.09.2026 10:39