

Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период 14.08.2025 13.09.2025

Адрес потребителя _____ Дружбы 5
 Ответственное лицо _____ телефон _____
 Тепловычислитель _____ ВТЭ-2 П14х М Сер.№ 2634
 № системы _____ Система 1

Дата	Отопление [Гкал]	G1 м3	G2 м2	G3 м3	tпод [°C]	tобр [°C]	tдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код период		Тнар [час]
14.08.2025 00:00	2,42	213,80	0,04	0,00	70,27	57,80	0,00	0,00	0,00	0	0	24
15.08.2025 00:00	2,34	209,40	0,00	0,00	70,31	57,80	0,00	0,00	0,00	0	0	24
16.08.2025 00:00	2,35	204,80	0,03	0,00	70,23	57,61	0,00	0,00	0,00	0	0	24
17.08.2025 00:00	2,42	218,20	0,00	0,00	70,25	58,17	0,00	0,00	0,00	0	0	24
18.08.2025 00:00	2,44	221,20	0,03	0,00	70,21	58,17	0,00	0,00	0,00	0	0	24
19.08.2025 00:00	2,32	214,50	0,00	0,00	70,40	58,61	0,00	0,00	0,00	0	0	24
20.08.2025 00:00	2,38	229,80	0,15	0,00	70,35	58,25	0,00	0,00	0,00	0	0	24
21.08.2025 00:00	2,49	219,60	0,08	0,00	70,38	58,00	0,00	0,00	0,00	0	0	24
22.08.2025 00:00	2,42	219,80	0,00	0,00	70,31	58,25	0,00	0,00	0,00	0	0	24
23.08.2025 00:00	2,47	223,80	0,25	0,00	70,27	57,95	0,00	0,00	0,00	0	0	24
24.08.2025 00:00	2,60	239,50	0,25	0,00	70,14	58,31	0,00	0,00	0,00	0	0	24
25.08.2025 00:00	2,56	236,20	0,44	0,00	70,21	58,33	0,00	0,00	0,00	0	0	24
26.08.2025 00:00	2,38	223,10	1,51	0,00	68,49	56,17	0,00	0,00	0,00	68	0	24
27.08.2025 00:00	2,55	201,00	0,00	0,00	71,50	57,41	0,00	0,00	0,00	0	0	24
28.08.2025 00:00	2,56	193,40	0,62	0,00	71,56	57,27	0,00	0,00	0,00	0	0	24
29.08.2025 00:00	2,59	215,50	0,03	0,00	71,34	57,50	0,00	0,00	0,00	0	0	24
30.08.2025 00:00	2,52	189,90	0,00	0,00	71,73	57,34	0,00	0,00	0,00	0	0	24
31.08.2025 00:00	2,72	202,40	0,00	0,00	71,51	56,98	0,00	0,00	0,00	0	0	24
01.09.2025 00:00	2,56	201,70	0,00	0,00	71,57	57,45	0,00	0,00	0,00	0	0	24
02.09.2025 00:00	2,48	205,30	0,10	0,00	71,37	57,90	0,00	0,00	0,00	0	0	24
03.09.2025 00:00	2,60	214,10	0,03	0,00	71,27	57,50	0,00	0,00	0,00	0	0	24
04.09.2025 00:00	2,55	215,60	0,00	0,00	71,17	57,79	0,00	0,00	0,00	0	0	24
05.09.2025 00:00	2,49	222,20	0,03	0,00	70,98	58,49	0,00	0,00	0,00	0	0	24
06.09.2025 00:00	2,48	202,80	0,00	0,00	71,26	58,18	0,00	0,00	0,00	0	0	24
07.09.2025 00:00	2,67	209,20	0,00	0,00	71,10	57,51	0,00	0,00	0,00	0	0	24
08.09.2025 00:00	2,57	221,10	0,31	0,00	71,18	57,99	0,00	0,00	0,00	0	0	24
09.09.2025 00:00	2,50	214,10	0,00	0,00	71,23	58,17	0,00	0,00	0,00	0	0	24
10.09.2025 00:00	2,53	212,70	0,01	0,00	71,22	57,79	0,00	0,00	0,00	0	0	24
11.09.2025 00:00	2,55	210,60	0,02	0,00	71,15	57,59	0,00	0,00	0,00	0	0	24
12.09.2025 00:00	2,49	211,30	0,00	0,00	71,26	58,07	0,00	0,00	0,00	0	0	24
13.09.2025 00:00	2,59	206,20	0,00	0,00	71,17	57,70	0,00	0,00	0,00	0	0	24
Итого:	77,59	6622,80	3,93	0,00	70,82	57,81	0,00	0,00	0,00	68	0	744

Показания прибора с нарастающим итогом		Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Тнар [час]
14.08.2025	0	612,08	25686,79	13,99	0,00	25672,80	3662
14.09.2025	0	689,66	32309,59	17,92	0,00	32291,67	4406
Итого:		77,59	6622,80	3,93	0,00	6618,87	744

Подпись _____
 Дата 15.09.2025 10:14