

Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период 14.08.2025 13.09.2025

Адрес потребителя
Ответственное лицо

Дружбы 7

телефон

Тепловычислитель
№ системы

ВТЭ-1 П140

Сер.№ 750

Система 1

Дата	Отопление [Гкал]	G1 м3	G2 м2	G3 м3	tпод [°C]	tобр [°C]	tдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код	период	Тнар [час]
14.08.2025 00:00	0,58	53,63	0,00	0,00	68,70	59,59	0,00	0,00	0,00	0	0	24
15.08.2025 00:00	0,59	55,03	0,00	0,00	68,84	60,19	0,00	0,00	0,00	0	0	24
16.08.2025 00:00	0,56	54,84	0,00	0,00	68,80	60,30	0,00	0,00	0,00	0	0	24
17.08.2025 00:00	0,56	59,34	0,00	0,00	68,83	60,39	0,00	0,00	0,00	64	0	24
18.08.2025 00:00	0,60	58,59	0,00	0,00	68,85	60,29	0,00	0,00	0,00	0	0	24
19.08.2025 00:00	0,61	54,66	0,00	0,00	68,92	60,00	0,00	0,00	0,00	0	0	24
20.08.2025 00:00	0,58	56,25	0,00	0,00	69,00	60,29	0,00	0,00	0,00	64	0	24
21.08.2025 00:00	0,59	55,03	0,00	0,00	68,93	60,49	0,00	0,00	0,00	0	0	24
22.08.2025 00:00	0,58	58,13	0,00	0,00	68,93	60,53	0,00	0,00	0,00	64	0	24
23.08.2025 00:00	0,62	58,22	0,00	0,00	68,98	60,15	0,00	0,00	0,00	0	0	24
24.08.2025 00:00	0,59	62,06	0,00	0,00	68,89	60,41	0,00	0,00	0,00	0	0	24
25.08.2025 00:00	0,63	60,09	0,00	0,00	68,97	60,44	0,00	0,00	0,00	0	0	24
26.08.2025 00:00	0,58	62,34	0,00	0,00	68,13	58,37	0,00	0,00	0,00	64	0	24
27.08.2025 00:00	0,58	51,19	0,00	0,00	69,81	59,95	0,00	0,00	0,00	0	0	24
28.08.2025 00:00	0,58	53,53	0,00	0,00	69,90	59,89	0,00	0,00	0,00	0	0	24
29.08.2025 00:00	0,54	51,94	0,00	0,00	69,69	59,95	0,00	0,00	0,00	64	0	24
30.08.2025 00:00	0,57	49,03	0,00	0,00	69,98	59,61	0,00	0,00	0,00	0	0	24
31.08.2025 00:00	0,62	52,13	0,00	0,00	69,86	59,38	0,00	0,00	0,00	0	0	24
01.09.2025 00:00	0,57	52,41	0,00	0,00	69,90	60,13	0,00	0,00	0,00	0	0	24
02.09.2025 00:00	0,59	55,50	0,00	0,00	69,82	60,09	0,00	0,00	0,00	64	0	24
03.09.2025 00:00	0,61	56,34	0,00	0,00	69,82	59,93	0,00	0,00	0,00	0	0	24
04.09.2025 00:00	0,63	56,72	0,00	0,00	69,69	59,80	0,00	0,00	0,00	0	0	24
05.09.2025 00:00	0,59	53,16	0,00	0,00	69,60	59,99	0,00	0,00	0,00	0	0	24
06.09.2025 00:00	0,60	55,22	0,00	0,00	69,71	60,06	0,00	0,00	0,00	0	0	24
07.09.2025 00:00	0,65	57,94	0,00	0,00	69,73	59,79	0,00	0,00	0,00	0	0	24
08.09.2025 00:00	0,58	52,59	0,00	0,00	69,57	60,07	0,00	0,00	0,00	0	0	24
09.09.2025 00:00	0,56	52,78	0,01	0,00	69,62	60,11	0,00	0,00	0,00	64	0	24
10.09.2025 00:00	0,60	55,22	0,00	0,00	69,81	59,97	0,00	0,00	0,00	0	0	24
11.09.2025 00:00	0,58	54,09	0,00	0,00	69,65	59,84	0,00	0,00	0,00	64	0	24
12.09.2025 00:00	0,60	56,91	0,00	0,00	69,82	59,94	0,00	0,00	0,00	0	0	24
13.09.2025 00:00	0,61	55,50	0,00	0,00	69,77	60,18	0,00	0,00	0,00	0	0	24
Итого:	18,34	1720,41	0,02	0,00	69,37	60,00	0,00	0,00	0,00	64	0	744

Показания прибора с нарастающим итогом	Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Тнар [час]
14.08.2025	0	9068,13	416051,31	73,38	0,00	415977,93
14.09.2025	0	9086,47	417771,72	73,40	0,00	417698,32
Итого:	18,34	1720,41	0,02	0,00	1720,39	744

Подпись

Дата

15.09.2025 10:28