

Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период 12.12.2025 13.01.2026

Адрес потребителя _____ Дружбы 8
 Ответственное лицо _____ телефон _____
 Тепловычислитель _____ ВТЭ-1 П140 М Сер.№ 6486
 № системы _____ Система 1

Дата	Отопление [Гкал]	G1 м3	G2 м2	G3 м3	tпод [°C]	tобр [°C]	tдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код период		Тнар [час]
12.12.2025 00:00	4,58	214,09	0,00	0,00	76,15	51,36	0,00	0,00	0,00	0	0	24
13.12.2025 00:00	6,17	192,31	0,00	0,00	85,15	51,40	0,00	0,00	0,00	0	0	24
14.12.2025 00:00	6,45	186,91	0,00	0,00	87,49	51,21	0,00	0,00	0,00	0	0	24
15.12.2025 00:00	5,82	138,41	0,00	0,00	91,99	47,72	0,00	0,00	0,00	0	0	24
16.12.2025 00:00	5,16	141,19	0,00	0,00	84,91	46,10	0,00	0,00	0,00	0	0	24
17.12.2025 00:00	4,66	171,31	0,00	0,00	78,78	47,83	0,00	0,00	0,00	0	0	24
18.12.2025 00:00	4,83	140,09	0,00	0,00	81,36	45,23	0,00	0,00	0,00	0	0	24
19.12.2025 00:00	4,89	134,59	0,00	0,00	81,95	44,49	0,00	0,00	0,00	0	0	24
20.12.2025 00:00	4,92	143,09	0,00	0,00	83,66	45,74	0,00	0,00	0,00	0	0	24
21.12.2025 00:00	4,89	159,59	0,00	0,00	81,59	46,75	0,00	0,00	0,00	0	0	24
22.12.2025 00:00	5,10	145,41	0,00	0,00	82,36	45,87	0,00	0,00	0,00	0	0	24
23.12.2025 00:00	7,36	208,09	0,00	0,00	93,75	56,43	0,00	0,00	0,00	0	0	24
24.12.2025 00:00	7,45	220,28	0,00	0,00	94,02	56,86	0,00	0,00	0,00	0	0	24
25.12.2025 00:00	5,86	152,44	0,00	0,00	89,01	48,23	0,00	0,00	0,00	0	0	24
26.12.2025 00:00	5,13	152,88	0,00	0,00	82,76	47,15	0,00	0,00	0,00	0	0	24
27.12.2025 00:00	4,98	135,94	0,00	0,00	84,50	45,35	0,00	0,00	0,00	0	0	24
28.12.2025 00:00	4,66	113,00	0,00	0,00	86,88	43,97	0,00	0,00	0,00	0	0	24
29.12.2025 00:00	4,88	119,88	0,00	0,00	88,11	44,51	0,00	0,00	0,00	0	0	24
30.12.2025 00:00	5,07	121,63	0,00	0,00	88,57	45,09	0,00	0,00	0,00	0	0	24
31.12.2025 00:00	6,03	159,50	0,00	0,00	87,37	47,71	0,00	0,00	0,00	0	0	24
01.01.2026 00:00	6,83	207,19	0,00	0,00	89,27	54,61	0,00	0,00	0,00	0	0	24
02.01.2026 00:00	6,56	189,38	0,00	0,00	90,57	54,02	0,00	0,00	0,00	0	0	24
03.01.2026 00:00	5,52	142,44	0,00	0,00	88,72	47,93	0,00	0,00	0,00	0	0	24
04.01.2026 00:00	5,37	139,06	0,00	0,00	87,53	46,92	0,00	0,00	0,00	0	0	24
05.01.2026 00:00	5,70	147,63	0,00	0,00	89,29	48,65	0,00	0,00	0,00	0	0	24
06.01.2026 00:00	5,65	143,56	0,00	0,00	89,53	47,98	0,00	0,00	0,00	0	0	24
07.01.2026 00:00	5,58	140,94	0,00	0,00	89,52	47,96	0,00	0,00	0,00	0	0	24
08.01.2026 00:00	6,13	159,38	0,00	0,00	89,87	49,70	0,00	0,00	0,00	0	0	24
09.01.2026 00:00	6,18	165,19	0,00	0,00	90,10	50,95	0,00	0,00	0,00	0	0	24
10.01.2026 00:00	5,47	130,63	0,00	0,00	88,49	45,00	0,00	0,00	0,00	0	0	24
11.01.2026 00:00	5,65	138,38	0,00	0,00	89,52	46,82	0,00	0,00	0,00	0	0	24
12.01.2026 00:00	5,41	127,94	0,00	0,00	89,17	45,00	0,00	0,00	0,00	0	0	24
13.01.2026 00:00	6,15	146,38	0,00	0,00	92,75	48,63	0,00	0,00	0,00	0	0	24
Итого:	185,07	5128,69	0,00	0,00	87,11	48,28	0,00	0,00	0,00	0	0	792

Показания прибора с нарастающим итогом		Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Тнар [час]
12.12.2025	0	12326,67	522140,06	0,00	0,00	522140,06	46835
14.01.2026	0	12511,74	527268,75	0,00	0,00	527268,75	47627
Итого:		185,07	5128,69	0,00	0,00	5128,69	792

Подпись _____

Дата 14.01.2026 15:24