

Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период 12.12.2025 13.01.2026

Адрес потребителя _____ Дружбы 9
 Ответственное лицо _____ телефон _____
 Тепловычислитель ВТЭ-1 П140 М Сер.№ 5841
 № системы Система 1

Дата	Отопление [Гкал]	G1 м3	G2 м2	G3 м3	tпод [°C]	tобр [°C]	tдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код период		Тнар [час]
12.12.2025 00:00	6,40	218,50	0,03	0,00	77,61	47,36	0,00	0,00	0,00	0	0	24
13.12.2025 00:00	7,76	206,00	0,05	0,00	86,65	47,64	0,00	0,00	0,00	0	0	24
14.12.2025 00:00	8,15	199,38	0,05	0,00	89,23	46,98	0,00	0,00	0,00	0	0	24
15.12.2025 00:00	8,59	202,13	0,04	0,00	93,96	49,88	0,00	0,00	0,00	0	0	24
16.12.2025 00:00	7,31	189,63	0,05	0,00	86,21	46,05	0,00	0,00	0,00	0	0	24
17.12.2025 00:00	6,45	187,50	0,03	0,00	80,22	44,74	0,00	0,00	0,00	0	0	24
18.12.2025 00:00	6,78	183,75	0,04	0,00	82,85	44,75	0,00	0,00	0,00	0	0	24
19.12.2025 00:00	6,83	182,50	0,03	0,00	83,64	45,06	0,00	0,00	0,00	0	0	24
20.12.2025 00:00	7,14	181,88	0,03	0,00	85,33	44,86	0,00	0,00	0,00	0	0	24
21.12.2025 00:00	6,97	186,50	0,03	0,00	83,08	44,61	0,00	0,00	0,00	0	0	24
22.12.2025 00:00	6,95	188,00	0,02	0,00	84,16	46,06	0,00	0,00	0,00	0	0	24
23.12.2025 00:00	8,33	182,00	0,05	0,00	95,44	47,56	0,00	0,00	0,00	0	0	24
24.12.2025 00:00	8,99	202,25	0,05	0,00	95,64	49,09	0,00	0,00	0,00	0	0	24
25.12.2025 00:00	7,83	186,38	0,05	0,00	90,48	47,01	0,00	0,00	0,00	0	0	24
26.12.2025 00:00	6,96	184,75	0,05	0,00	84,10	45,26	0,00	0,00	0,00	0	0	24
27.12.2025 00:00	7,25	183,13	0,03	0,00	86,23	45,34	0,00	0,00	0,00	0	0	24
28.12.2025 00:00	7,44	178,25	0,03	0,00	88,78	45,66	0,00	0,00	0,00	0	0	24
29.12.2025 00:00	7,50	179,38	0,03	0,00	90,09	46,82	0,00	0,00	0,00	0	0	24
30.12.2025 00:00	7,89	191,25	0,04	0,00	90,35	47,56	0,00	0,00	0,00	0	0	24
31.12.2025 00:00	7,92	192,63	0,05	0,00	89,09	46,54	0,00	0,00	0,00	0	0	24
01.01.2026 00:00	7,48	175,75	0,05	0,00	90,84	46,65	0,00	0,00	0,00	0	0	24
02.01.2026 00:00	7,83	174,00	0,04	0,00	92,15	45,55	0,00	0,00	0,00	0	0	24
03.01.2026 00:00	8,08	198,25	0,04	0,00	90,45	48,21	0,00	0,00	0,00	0	0	24
04.01.2026 00:00	7,57	183,00	0,04	0,00	89,32	46,53	0,00	0,00	0,00	0	0	24
05.01.2026 00:00	7,86	186,75	0,03	0,00	91,08	47,56	0,00	0,00	0,00	0	0	24
06.01.2026 00:00	8,24	199,50	0,04	0,00	91,40	48,62	0,00	0,00	0,00	0	0	24
07.01.2026 00:00	8,23	201,00	0,03	0,00	91,39	48,97	0,00	0,00	0,00	0	0	24
08.01.2026 00:00	8,21	197,88	0,05	0,00	91,63	48,60	0,00	0,00	0,00	0	0	24
09.01.2026 00:00	8,04	187,75	0,05	0,00	91,82	47,42	0,00	0,00	0,00	0	0	24
10.01.2026 00:00	8,14	199,38	0,04	0,00	90,36	48,10	0,00	0,00	0,00	0	0	24
11.01.2026 00:00	8,47	204,75	0,05	0,00	91,45	48,62	0,00	0,00	0,00	0	0	24
12.01.2026 00:00	7,80	183,75	0,04	0,00	91,06	47,12	0,00	0,00	0,00	0	0	24
13.01.2026 00:00	8,52	195,63	0,04	0,00	94,92	49,74	0,00	0,00	0,00	0	0	24
Итого:	253,92	6293,13	1,31	0,00	88,82	46,99	0,00	0,00	0,00	0	0	792

Показания прибора с нарастающим итогом		Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Тнар [час]
12.12.2025	0	21413,64	1059799,38	50,48	0,00	1059748,90	46834
14.01.2026	0	21667,56	1066092,50	51,79	0,00	1066040,71	47626
Итого:		253,92	6293,13	1,31	0,00	6291,81	792

Подпись _____

Дата 14.01.2026 14:54