

Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период 14.08.2025 13.09.2025

Адрес потребителя
Ответственное лицо

Рябиновая 1

телефон

Тепловычислитель
№ системы

ВТЭ-2 П14х М
 Система 1

Сер.№ 2483

Дата	Отопление [Гкал]	G1 м3	G2 м2	G3 м3	tпод [°C]	tобр [°C]	tдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код	период	Тнар [час]
14.08.2025 00:00	2,11	123,40	0,70	0,00	71,50	54,11	0,00	0,00	0,00	0	0	24
15.08.2025 00:00	2,09	122,70	0,70	0,00	71,53	54,17	0,00	0,00	0,00	0	0	24
16.08.2025 00:00	2,13	126,70	0,72	0,00	71,47	54,35	0,00	0,00	0,00	0	0	24
17.08.2025 00:00	2,28	130,10	0,72	0,00	71,45	53,67	0,00	0,00	0,00	0	0	24
18.08.2025 00:00	2,29	129,60	0,75	0,00	71,52	53,63	0,00	0,00	0,00	0	0	24
19.08.2025 00:00	2,32	127,70	0,76	0,00	71,67	53,26	0,00	0,00	0,00	0	0	24
20.08.2025 00:00	2,37	128,80	0,79	0,00	71,61	52,92	0,00	0,00	0,00	0	0	24
21.08.2025 00:00	2,29	126,70	1,05	0,00	71,66	53,28	0,00	0,00	0,00	0	0	24
22.08.2025 00:00	2,24	126,80	1,03	0,00	71,60	53,56	0,00	0,00	0,00	0	0	24
23.08.2025 00:00	2,29	129,50	1,06	0,00	71,54	53,50	0,00	0,00	0,00	0	0	24
24.08.2025 00:00	2,43	136,30	1,49	0,00	71,40	53,33	0,00	0,00	0,00	0	0	24
25.08.2025 00:00	2,31	131,50	1,48	0,00	71,50	53,61	0,00	0,00	0,00	0	0	24
26.08.2025 00:00	2,35	132,10	1,39	0,00	69,70	50,97	0,00	0,00	0,00	68	0	24
27.08.2025 00:00	2,45	120,50	1,42	0,00	72,88	52,23	0,00	0,00	0,00	0	0	24
28.08.2025 00:00	2,44	119,60	1,43	0,00	72,93	52,12	0,00	0,00	0,00	0	0	24
29.08.2025 00:00	2,27	121,10	1,48	0,00	72,68	53,14	0,00	0,00	0,00	0	0	24
30.08.2025 00:00	2,33	116,40	1,46	0,00	73,08	52,74	0,00	0,00	0,00	0	0	24
31.08.2025 00:00	2,51	124,30	1,47	0,00	72,86	52,33	0,00	0,00	0,00	0	0	24
01.09.2025 00:00	2,39	119,30	1,51	0,00	72,87	52,52	0,00	0,00	0,00	0	0	24
02.09.2025 00:00	2,26	119,70	1,53	0,00	72,65	53,53	0,00	0,00	0,00	0	0	24
03.09.2025 00:00	2,46	126,50	21,03	0,00	72,55	52,88	0,00	0,00	0,00	0	0	24
04.09.2025 00:00	2,46	125,70	21,07	0,00	72,44	52,51	0,00	0,00	0,00	0	0	24
05.09.2025 00:00	2,34	121,40	0,00	0,00	72,41	52,82	0,00	0,00	0,00	0	0	24
06.09.2025 00:00	2,37	121,20	0,00	0,00	72,52	52,78	0,00	0,00	0,00	0	0	24
07.09.2025 00:00	2,54	129,80	0,00	0,00	72,41	52,58	0,00	0,00	0,00	0	0	24
08.09.2025 00:00	2,34	122,40	0,00	0,00	72,48	53,04	0,00	0,00	0,00	0	0	24
09.09.2025 00:00	2,27	119,70	5,21	0,00	72,56	53,29	0,00	0,00	0,00	0	0	24
10.09.2025 00:00	2,40	122,60	0,35	0,00	72,64	52,74	0,00	0,00	0,00	0	0	24
11.09.2025 00:00	2,38	123,70	0,09	0,00	72,59	53,03	0,00	0,00	0,00	0	0	24
12.09.2025 00:00	2,28	118,90	0,00	0,00	72,66	53,16	0,00	0,00	0,00	0	0	24
13.09.2025 00:00	2,38	123,20	0,00	0,00	72,60	53,02	0,00	0,00	0,00	0	0	24
Итого:	72,35	3867,90	70,69	0,00	72,13	53,06	0,00	0,00	0,00	68	0	744

Показания прибора с нарастающим итогом	Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Тнар [час]
14.08.2025	0	647,69	24681,89	40,77	24641,12	4568
14.09.2025	0	720,05	28549,79	111,46	28438,33	5312
Итого:	72,35	3867,90	70,69	0,00	3797,21	744

Подпись

Дата

15.09.2025 8:54