

Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период 14.10.2025 13.11.2025

Адрес потребителя
Ответственное лицо

Рябиновая 1

телефон

Тепловычислитель
№ системы

ВТЭ-2 П14х М
 Система 1

Сер.№ 2483

Дата	Отопление [Гкал]	G1 м3	G2 м2	G3 м3	tпод [°C]	tобр [°C]	tдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код	период	Тнар [час]
14.10.2025 00:00	5,93	200,90	0,15	0,00	75,46	45,06	0,00	0,00	0,00	0	0	24
15.10.2025 00:00	6,09	198,80	0,13	0,00	76,47	44,71	0,00	0,00	0,00	0	0	24
16.10.2025 00:00	6,04	191,60	0,18	0,00	77,48	44,54	0,00	0,00	0,00	0	0	24
17.10.2025 00:00	5,42	215,00	0,16	0,00	72,19	46,38	0,00	0,00	0,00	0	0	24
18.10.2025 00:00	5,54	213,00	0,13	0,00	72,68	46,01	0,00	0,00	0,00	0	0	24
19.10.2025 00:00	5,76	224,60	0,13	0,00	72,60	46,28	0,00	0,00	0,00	0	0	24
20.10.2025 00:00	5,59	215,20	0,10	0,00	72,71	46,16	0,00	0,00	0,00	0	0	24
21.10.2025 00:00	6,01	187,60	0,20	0,00	77,15	44,23	0,00	0,00	0,00	0	0	24
22.10.2025 00:00	5,90	197,90	0,13	0,00	75,30	44,68	0,00	0,00	0,00	0	0	24
23.10.2025 00:00	5,91	196,30	0,16	0,00	75,85	44,63	0,00	0,00	0,00	0	0	24
24.10.2025 00:00	5,34	207,20	0,21	0,00	72,78	46,36	0,00	0,00	0,00	0	0	24
25.10.2025 00:00	5,09	201,90	0,13	0,00	72,32	46,53	0,00	0,00	0,00	0	0	24
26.10.2025 00:00	5,62	216,60	0,10	0,00	72,64	46,17	0,00	0,00	0,00	0	0	24
27.10.2025 00:00	5,75	206,00	0,18	0,00	74,58	45,39	0,00	0,00	0,00	0	0	24
28.10.2025 00:00	5,58	210,10	0,14	0,00	73,22	45,99	0,00	0,00	0,00	0	0	24
29.10.2025 00:00	5,66	209,30	0,16	0,00	73,20	45,42	0,00	0,00	0,00	0	0	24
30.10.2025 00:00	5,53	212,80	0,16	0,00	72,66	45,83	0,00	0,00	0,00	0	0	24
31.10.2025 00:00	5,63	216,50	0,15	0,00	72,72	45,95	0,00	0,00	0,00	0	0	24
01.11.2025 00:00	5,56	209,60	0,12	0,00	73,04	45,86	0,00	0,00	0,00	0	0	24
02.11.2025 00:00	5,74	199,70	0,16	0,00	74,67	44,89	0,00	0,00	0,00	0	0	24
03.11.2025 00:00	5,66	213,00	0,19	0,00	73,58	46,05	0,00	0,00	0,00	0	0	24
04.11.2025 00:00	5,39	218,10	0,12	0,00	71,94	46,63	0,00	0,00	0,00	0	0	24
05.11.2025 00:00	5,45	187,70	0,25	0,00	75,18	45,05	0,00	0,00	0,00	0	0	24
06.11.2025 00:00	5,44	220,30	0,17	0,00	72,20	46,68	0,00	0,00	0,00	0	0	24
07.11.2025 00:00	5,15	212,00	0,13	0,00	71,71	46,84	0,00	0,00	0,00	0	0	24
08.11.2025 00:00	5,00	206,40	0,12	0,00	71,71	46,94	0,00	0,00	0,00	0	0	24
09.11.2025 00:00	5,91	210,80	0,09	0,00	73,91	45,31	0,00	0,00	0,00	0	0	24
10.11.2025 00:00	6,27	180,90	0,15	0,00	79,41	43,82	0,00	0,00	0,00	0	0	24
11.11.2025 00:00	6,09	191,70	0,15	0,00	77,08	44,42	0,00	0,00	0,00	0	0	24
12.11.2025 00:00	6,01	191,80	0,16	0,00	76,63	44,40	0,00	0,00	0,00	0	0	24
13.11.2025 00:00	5,96	210,60	0,17	0,00	74,70	45,34	0,00	0,00	0,00	0	0	24
Итого:	176,01	6373,90	4,68	0,00	74,12	45,56	0,00	0,00	0,00	0	0	744

Показания прибора с нарастающим итогом	Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Тнар [час]
14.10.2025	0	831,41	33388,68	120,26	0,00	33268,42
14.11.2025	0	1007,42	39762,58	124,94	0,00	39637,64
Итого:	176,01	6373,90	4,68	0,00	6369,22	744

Подпись

Дата

14.11.2025 8:44