

Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период 14.08.2025 13.09.2025

Адрес потребителя _____ Рябиновая 10
 Ответственное лицо _____ телефон _____
 Тепловычислитель _____ ВТЭ-1 П140 М Сер.№ 6484
 № системы _____ Система 1

Дата	Отопление [Гкал]	G1 м3	G2 м2	G3 м3	tпод [°C]	tобр [°C]	tдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код период		Тнар [час]
14.08.2025 00:00	0,66	37,72	0,00	0,00	71,80	54,03	0,00	0,00	0,00	0	0	24
15.08.2025 00:00	0,73	41,28	0,00	0,00	71,94	54,08	0,00	0,00	0,00	0	0	24
16.08.2025 00:00	0,73	42,41	0,00	0,00	71,87	54,35	0,00	0,00	0,00	0	0	24
17.08.2025 00:00	0,74	41,91	0,00	0,00	71,86	53,94	0,00	0,00	0,00	0	0	24
18.08.2025 00:00	0,72	40,00	0,00	0,00	71,79	53,57	0,00	0,00	0,00	0	0	24
19.08.2025 00:00	0,76	41,59	0,00	0,00	71,98	53,45	0,00	0,00	0,00	0	0	24
20.08.2025 00:00	0,77	42,22	0,00	0,00	72,03	53,69	0,00	0,00	0,00	0	0	24
21.08.2025 00:00	0,83	44,69	0,01	0,00	72,14	53,53	0,00	0,00	0,00	0	0	24
22.08.2025 00:00	0,76	41,81	0,00	0,00	72,05	53,72	0,00	0,00	0,00	0	0	24
23.08.2025 00:00	0,70	40,09	0,00	0,00	71,96	54,03	0,00	0,00	0,00	0	0	24
24.08.2025 00:00	0,73	41,50	0,00	0,00	71,83	54,01	0,00	0,00	0,00	0	0	24
25.08.2025 00:00	0,76	41,69	0,00	0,00	71,93	53,60	0,00	0,00	0,00	0	0	24
26.08.2025 00:00	0,81	42,81	0,00	0,00	70,99	53,35	0,00	0,00	0,00	68	2	24
27.08.2025 00:00	0,80	38,69	0,01	0,00	74,75	53,83	0,00	0,00	0,00	0	0	24
28.08.2025 00:00	0,81	39,59	0,00	0,00	74,55	53,85	0,00	0,00	0,00	0	0	24
29.08.2025 00:00	0,75	38,22	0,00	0,00	74,26	54,39	0,00	0,00	0,00	0	0	24
30.08.2025 00:00	0,72	37,00	0,00	0,00	74,44	54,71	0,00	0,00	0,00	0	0	24
31.08.2025 00:00	0,84	42,59	0,00	0,00	74,42	54,39	0,00	0,00	0,00	0	0	24
01.09.2025 00:00	0,75	38,81	0,00	0,00	74,31	54,55	0,00	0,00	0,00	0	0	24
02.09.2025 00:00	0,79	41,09	0,00	0,00	74,19	54,79	0,00	0,00	0,00	0	0	24
03.09.2025 00:00	0,80	41,50	0,00	0,00	74,10	54,31	0,00	0,00	0,00	0	0	24
04.09.2025 00:00	0,84	43,19	0,00	0,00	74,01	54,44	0,00	0,00	0,00	0	0	24
05.09.2025 00:00	0,79	40,59	0,00	0,00	73,91	54,21	0,00	0,00	0,00	0	0	24
06.09.2025 00:00	0,75	39,13	0,00	0,00	73,95	54,36	0,00	0,00	0,00	0	0	24
07.09.2025 00:00	0,81	42,88	0,00	0,00	73,94	54,73	0,00	0,00	0,00	0	0	24
08.09.2025 00:00	0,80	41,50	0,00	0,00	73,97	54,49	0,00	0,00	0,00	0	0	24
09.09.2025 00:00	0,80	42,91	0,00	0,00	74,06	55,03	0,00	0,00	0,00	0	0	24
10.09.2025 00:00	0,78	42,09	0,00	0,00	74,12	55,35	0,00	0,00	0,00	0	0	24
11.09.2025 00:00	0,82	42,91	0,00	0,00	74,09	54,73	0,00	0,00	0,00	0	0	24
12.09.2025 00:00	0,84	44,09	0,00	0,00	74,18	54,71	0,00	0,00	0,00	0	0	24
13.09.2025 00:00	0,86	44,22	0,00	0,00	74,11	54,39	0,00	0,00	0,00	0	0	24
Итого:	24,06	1280,72	0,05	0,00	73,21	54,21	0,00	0,00	0,00	68	2	744

Показания прибора с нарастающим итогом		Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Тнар [час]
14.08.2025	0	7810,81	352026,72	130,59	0,00	351896,13	44216
14.09.2025	0	7834,87	353307,44	130,64	0,00	353176,80	44960
Итого:		24,06	1280,72	0,05	0,00	1280,67	744

Подпись _____

Дата 15.09.2025 11:21