

Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период 12.12.2025 13.01.2026

Адрес потребителя _____ Рябиновая 10
 Ответственное лицо _____ телефон _____
 Тепловычислитель _____ ВТЭ-1 П140 М Сер.№ 6484
 № системы _____ Система 1

Дата	Отопление [Гкал]	G1 м3	G2 м2	G3 м3	tпод [°C]	tобр [°C]	tдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код период		Тнар [час]
12.12.2025 00:00	3,03	103,31	0,01	0,00	79,89	49,87	0,00	0,00	0,00	0	0	24
13.12.2025 00:00	3,92	124,91	0,01	0,00	89,19	56,75	0,00	0,00	0,00	0	0	24
14.12.2025 00:00	4,49	129,19	0,01	0,00	93,76	57,59	0,00	0,00	0,00	2	0	24
15.12.2025 00:00	4,11	112,69	0,02	0,00	97,00	58,87	0,00	0,00	0,00	0	0	24
16.12.2025 00:00	3,45	106,31	0,02	0,00	87,50	53,86	0,00	0,00	0,00	0	0	24
17.12.2025 00:00	3,05	100,69	0,01	0,00	81,06	49,83	0,00	0,00	0,00	0	0	24
18.12.2025 00:00	3,16	102,13	0,01	0,00	83,79	51,77	0,00	0,00	0,00	0	0	24
19.12.2025 00:00	3,22	103,38	0,01	0,00	84,53	52,18	0,00	0,00	0,00	0	0	24
20.12.2025 00:00	3,24	101,22	0,01	0,00	86,27	53,07	0,00	0,00	0,00	0	0	24
21.12.2025 00:00	3,11	99,69	0,01	0,00	84,01	51,62	0,00	0,00	0,00	0	0	24
22.12.2025 00:00	3,32	106,50	0,01	0,00	84,95	52,79	0,00	0,00	0,00	0	0	24
23.12.2025 00:00	4,73	141,00	0,02	0,00	96,85	61,71	0,00	0,00	0,00	0	0	24
24.12.2025 00:00	4,69	143,41	0,05	0,00	96,54	62,24	0,00	0,00	0,00	0	0	24
25.12.2025 00:00	3,66	107,09	0,02	0,00	91,07	55,59	0,00	0,00	0,00	0	0	24
26.12.2025 00:00	3,15	102,22	0,01	0,00	84,35	52,39	0,00	0,00	0,00	0	0	24
27.12.2025 00:00	3,25	101,69	0,01	0,00	86,33	53,24	0,00	0,00	0,00	0	0	24
28.12.2025 00:00	3,32	98,31	0,01	0,00	88,89	53,75	0,00	0,00	0,00	0	0	24
29.12.2025 00:00	3,44	99,00	0,02	0,00	90,16	54,03	0,00	0,00	0,00	0	0	24
30.12.2025 00:00	3,51	100,19	0,02	0,00	90,55	54,14	0,00	0,00	0,00	0	0	24
31.12.2025 00:00	3,87	119,69	0,01	0,00	89,33	55,77	0,00	0,00	0,00	0	0	24
01.01.2026 00:00	4,08	132,72	0,02	0,00	91,22	59,35	0,00	0,00	0,00	0	0	24
02.01.2026 00:00	4,34	136,91	0,03	0,00	92,55	59,63	0,00	0,00	0,00	0	0	24
03.01.2026 00:00	3,47	103,38	0,02	0,00	90,60	55,68	0,00	0,00	0,00	0	0	24
04.01.2026 00:00	3,31	100,91	0,02	0,00	89,44	55,34	0,00	0,00	0,00	0	0	24
05.01.2026 00:00	3,53	103,91	0,02	0,00	91,21	55,90	0,00	0,00	0,00	0	0	24
06.01.2026 00:00	3,60	106,59	0,01	0,00	91,51	56,39	0,00	0,00	0,00	0	0	24
07.01.2026 00:00	3,52	104,22	0,01	0,00	91,50	56,50	0,00	0,00	0,00	0	0	24
08.01.2026 00:00	3,76	111,28	0,01	0,00	91,78	56,75	0,00	0,00	0,00	0	0	24
09.01.2026 00:00	3,88	112,91	0,02	0,00	92,00	56,37	0,00	0,00	0,00	0	0	24
10.01.2026 00:00	3,54	102,59	0,02	0,00	90,46	54,63	0,00	0,00	0,00	0	0	24
11.01.2026 00:00	3,68	105,91	0,02	0,00	91,51	55,50	0,00	0,00	0,00	0	0	24
12.01.2026 00:00	3,42	97,31	0,01	0,00	91,14	54,59	0,00	0,00	0,00	0	0	24
13.01.2026 00:00	3,94	113,38	0,02	0,00	94,92	58,67	0,00	0,00	0,00	0	0	24
Итого:	119,76	3634,59	0,55	0,00	89,57	55,34	0,00	0,00	0,00	2	0	792

Показания прибора с нарастающим итогом		Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Тнар [час]
12.12.2025	0	8041,91	360637,72	132,39	0,00	360505,33	47096
14.01.2026	0	8161,67	364272,31	132,94	0,00	364139,38	47888
Итого:		119,76	3634,59	0,55	0,00	3634,05	792

Подпись _____

Дата 14.01.2026 8:43