

Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период 14.03.2025 13.04.2025

Адрес потребителя _____ Рябиновая 10
 Ответственное лицо _____ телефон _____
 Тепловычислитель _____ ВТЭ-1 П140 М Сер.№ 6484
 № системы _____ Система 1

Дата	Отопление [Гкал]	G1 м3	G2 м2	G3 м3	tпод [°C]	tобр [°C]	tдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код период		Тнар [час]
14.03.2025 00:00	2,20	71,59	0,01	0,00	76,93	45,40	0,00	0,00	0,00	0	0	24
15.03.2025 00:00	2,55	78,13	0,01	0,00	81,45	47,68	0,00	0,00	0,00	0	0	24
16.03.2025 00:00	2,61	78,38	0,01	0,00	81,39	47,02	0,00	0,00	0,00	0	0	24
17.03.2025 00:00	2,67	78,00	0,01	0,00	83,14	47,87	0,00	0,00	0,00	0	0	24
18.03.2025 00:00	2,90	82,91	0,01	0,00	85,34	49,24	0,00	0,00	0,00	0	0	24
19.03.2025 00:00	2,75	82,41	0,01	0,00	83,26	48,68	0,00	0,00	0,00	0	0	24
20.03.2025 00:00	2,62	79,69	0,01	0,00	80,78	47,05	0,00	0,00	0,00	0	0	24
21.03.2025 00:00	2,45	78,22	0,02	0,00	79,21	46,93	0,00	0,00	0,00	0	0	24
22.03.2025 00:00	2,69	82,00	0,01	0,00	82,15	48,42	0,00	0,00	0,00	0	0	24
23.03.2025 00:00	2,78	83,28	0,01	0,00	82,57	48,27	0,00	0,00	0,00	0	0	24
24.03.2025 00:00	2,51	81,31	0,02	0,00	79,41	47,65	0,00	0,00	0,00	0	0	24
25.03.2025 00:00	2,40	78,09	0,02	0,00	78,17	46,49	0,00	0,00	0,00	0	0	24
26.03.2025 00:00	2,56	82,09	0,02	0,00	80,79	48,72	0,00	0,00	0,00	0	0	24
27.03.2025 00:00	2,47	82,13	0,02	0,00	78,80	47,50	0,00	0,00	0,00	0	0	24
28.03.2025 00:00	2,32	75,88	0,01	0,00	76,85	45,43	0,00	0,00	0,00	0	0	24
29.03.2025 00:00	2,55	82,63	0,02	0,00	80,30	48,55	0,00	0,00	0,00	0	0	24
30.03.2025 00:00	2,40	78,78	0,02	0,00	77,82	46,56	0,00	0,00	0,00	0	0	24
31.03.2025 00:00	2,20	76,00	0,01	0,00	76,31	46,36	0,00	0,00	0,00	0	0	24
01.04.2025 00:00	2,21	76,00	0,01	0,00	76,38	46,43	0,00	0,00	0,00	0	0	24
02.04.2025 00:00	2,26	78,50	0,01	0,00	76,87	46,98	0,00	0,00	0,00	0	0	24
03.04.2025 00:00	2,23	77,59	0,02	0,00	77,37	47,59	0,00	0,00	0,00	0	0	24
04.04.2025 00:00	2,26	79,91	0,02	0,00	76,76	47,26	0,00	0,00	0,00	0	0	24
05.04.2025 00:00	2,30	77,91	0,02	0,00	78,29	47,83	0,00	0,00	0,00	0	0	24
06.04.2025 00:00	3,55	88,69	0,01	0,00	95,15	53,07	0,00	0,00	0,00	0	0	24
07.04.2025 00:00	3,98	95,13	0,02	0,00	98,04	54,34	0,00	0,00	0,00	0	0	24
08.04.2025 00:00	3,61	88,88	0,02	0,00	93,96	52,01	0,00	0,00	0,00	0	0	24
09.04.2025 00:00	3,34	85,91	0,02	0,00	90,37	49,81	0,00	0,00	0,00	0	0	24
10.04.2025 00:00	3,38	85,31	0,02	0,00	90,99	49,20	0,00	0,00	0,00	0	0	24
11.04.2025 00:00	3,25	89,59	0,02	0,00	87,72	50,23	0,00	0,00	0,00	0	0	24
12.04.2025 00:00	3,01	90,19	0,02	0,00	85,20	50,71	0,00	0,00	0,00	0	0	24
13.04.2025 00:00	2,85	88,63	0,02	0,00	81,53	48,30	0,00	0,00	0,00	0	0	24
Итого:	83,84	2533,72	0,46	0,00	82,36	48,31	0,00	0,00	0,00	0	0	744

Показания прибора с нарастающим итогом		Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Тнар [час]
14.03.2025	0	7603,72	344289,63	129,66	0,00	344159,97	40544
14.04.2025	0	7687,56	346823,34	130,12	0,00	346693,22	41288
Итого:		83,84	2533,72	0,46	0,00	2533,26	744

Подпись _____

Дата 14.04.2025 11:06