

Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период 12.12.2025 13.01.2026

Адрес потребителя _____ Рябиновая 4
 Ответственное лицо _____ телефон _____
 Тепловычислитель _____ ВТЭ-1 П140 М Сер.№ 3743
 № системы _____ Система 1

Дата	Отопление [Гкал]	G1 м3	G2 м2	G3 м3	tпод [°C]	tобр [°C]	tдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код	период	Тнар [час]
12.12.2025 00:00	6,98	232,81	0,00	0,00	78,22	46,02	0,00	0,00	0,00	0	0	24
13.12.2025 00:00	9,41	250,50	0,00	0,00	87,36	49,74	0,00	0,00	0,00	0	0	24
14.12.2025 00:00	10,42	262,50	0,00	0,00	90,04	50,80	0,00	0,00	0,00	0	0	24
15.12.2025 00:00	10,06	253,88	0,00	0,00	94,84	53,23	0,00	0,00	0,00	0	0	24
16.12.2025 00:00	8,92	246,50	0,00	0,00	87,02	50,05	0,00	0,00	0,00	0	0	24
17.12.2025 00:00	7,55	229,13	0,00	0,00	80,97	45,89	0,00	0,00	0,00	0	0	24
18.12.2025 00:00	7,79	227,00	0,00	0,00	83,61	47,34	0,00	0,00	0,00	0	0	24
19.12.2025 00:00	7,95	229,81	0,00	0,00	84,44	47,65	0,00	0,00	0,00	0	0	24
20.12.2025 00:00	8,23	235,13	0,00	0,00	86,16	48,58	0,00	0,00	0,00	0	0	24
21.12.2025 00:00	8,20	234,38	0,00	0,00	83,85	46,88	0,00	0,00	0,00	0	0	24
22.12.2025 00:00	8,02	235,38	0,00	0,00	84,94	48,29	0,00	0,00	0,00	0	0	24
23.12.2025 00:00	10,45	254,63	0,00	0,00	96,28	53,32	0,00	0,00	0,00	0	0	24
24.12.2025 00:00	11,20	272,94	0,00	0,00	96,40	54,86	0,00	0,00	0,00	0	0	24
25.12.2025 00:00	9,46	254,69	0,00	0,00	91,40	52,29	0,00	0,00	0,00	0	0	24
26.12.2025 00:00	8,39	231,19	0,00	0,00	84,92	47,15	0,00	0,00	0,00	0	0	24
27.12.2025 00:00	8,34	233,63	0,00	0,00	87,11	48,07	0,00	0,00	0,00	0	0	24
28.12.2025 00:00	8,90	241,13	0,00	0,00	89,72	49,65	0,00	0,00	0,00	0	0	24
29.12.2025 00:00	8,89	233,81	0,00	0,00	91,02	49,40	0,00	0,00	0,00	0	0	24
30.12.2025 00:00	8,58	222,81	0,00	0,00	91,19	47,26	0,00	0,00	0,00	0	0	24
31.12.2025 00:00	9,58	244,00	0,00	0,00	89,89	48,48	0,00	0,00	0,00	0	0	24
01.01.2026 00:00	9,68	244,75	0,00	0,00	91,70	51,24	0,00	0,00	0,00	0	0	24
02.01.2026 00:00	9,75	245,25	0,00	0,00	93,01	50,81	0,00	0,00	0,00	0	0	24
03.01.2026 00:00	9,51	242,56	0,00	0,00	91,27	49,99	0,00	0,00	0,00	0	0	24
04.01.2026 00:00	8,22	218,13	0,00	0,00	90,21	46,49	0,00	0,00	0,00	0	0	24
05.01.2026 00:00	8,56	218,00	0,00	0,00	91,97	46,77	0,00	0,00	0,00	0	0	24
06.01.2026 00:00	8,98	232,13	0,00	0,00	92,22	48,29	0,00	0,00	0,00	0	0	24
07.01.2026 00:00	9,20	235,63	0,00	0,00	92,20	49,15	0,00	0,00	0,00	0	0	24
08.01.2026 00:00	9,09	234,81	0,00	0,00	92,44	49,23	0,00	0,00	0,00	0	0	24
09.01.2026 00:00	10,17	252,88	0,00	0,00	92,66	51,82	0,00	0,00	0,00	0	0	24
10.01.2026 00:00	8,81	228,88	0,00	0,00	91,17	47,96	0,00	0,00	0,00	0	0	24
11.01.2026 00:00	9,30	236,25	0,00	0,00	92,25	48,78	0,00	0,00	0,00	0	0	24
12.01.2026 00:00	8,57	220,81	0,00	0,00	91,96	47,27	0,00	0,00	0,00	0	0	24
13.01.2026 00:00	9,40	227,25	0,00	0,00	95,81	49,29	0,00	0,00	0,00	0	0	24
Итого:	296,56	7863,13	0,00	0,00	89,64	49,15	0,00	0,00	0,00	0	0	792

Показания прибора с нарастающим итогом	Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Тнар [час]
12.12.2025	0	25451,51	952401,50	3438,89	0,00	948962,61
14.01.2026	0	25748,07	960264,63	3438,89	0,00	956825,73
Итого:	296,56	7863,13	0,00	0,00	7863,13	792

Подпись _____

Дата 14.01.2026 9:20