

Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период 12.12.2025 13.01.2026

Адрес потребителя _____ Рябиновая 6
 Ответственное лицо _____ телефон _____
 Тепловычислитель _____ ВТЭ-1 П140 М Сер.№ 7188
 № системы _____ Система 1

Дата	Отопление [Гкал]	G1 м3	G2 м2	G3 м3	tпод [°C]	tобр [°C]	tдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код период		Тнар [час]
12.12.2025 00:00	5,16	158,31	0,00	0,00	77,53	44,14	0,00	0,00	0,00	0	0	24
13.12.2025 00:00	6,90	193,50	0,00	0,00	86,76	49,96	0,00	0,00	0,00	0	0	24
14.12.2025 00:00	7,37	196,50	0,00	0,00	89,32	50,40	0,00	0,00	0,00	0	0	24
15.12.2025 00:00	7,17	170,78	0,00	0,00	94,03	50,46	0,00	0,00	0,00	0	0	24
16.12.2025 00:00	6,28	164,50	0,00	0,00	86,59	46,88	0,00	0,00	0,00	0	0	24
17.12.2025 00:00	5,54	155,91	0,00	0,00	80,35	43,76	0,00	0,00	0,00	0	0	24
18.12.2025 00:00	5,72	152,19	0,00	0,00	83,03	44,29	0,00	0,00	0,00	0	0	24
19.12.2025 00:00	5,76	150,81	0,00	0,00	83,74	44,40	0,00	0,00	0,00	0	0	24
20.12.2025 00:00	6,08	154,69	0,00	0,00	85,48	44,95	0,00	0,00	0,00	0	0	24
21.12.2025 00:00	6,09	158,91	0,00	0,00	83,28	43,79	0,00	0,00	0,00	0	0	24
22.12.2025 00:00	6,00	157,00	0,00	0,00	84,14	44,73	0,00	0,00	0,00	0	0	24
23.12.2025 00:00	8,00	200,69	0,00	0,00	95,56	54,01	0,00	0,00	0,00	0	0	24
24.12.2025 00:00	8,28	226,31	0,01	0,00	95,79	56,97	0,00	0,00	0,00	0	0	24
25.12.2025 00:00	6,83	166,09	0,00	0,00	90,74	48,19	0,00	0,00	0,00	0	0	24
26.12.2025 00:00	6,09	158,22	0,00	0,00	84,29	44,61	0,00	0,00	0,00	0	0	24
27.12.2025 00:00	6,16	152,38	0,00	0,00	86,26	44,58	0,00	0,00	0,00	0	0	24
28.12.2025 00:00	6,35	153,13	0,00	0,00	88,86	46,04	0,00	0,00	0,00	0	0	24
29.12.2025 00:00	6,24	150,00	0,00	0,00	90,11	47,09	0,00	0,00	0,00	0	0	24
30.12.2025 00:00	6,58	163,38	0,00	0,00	90,49	48,62	0,00	0,00	0,00	0	0	24
31.12.2025 00:00	7,30	189,81	0,00	0,00	89,23	49,50	0,00	0,00	0,00	0	0	24
01.01.2026 00:00	7,64	217,69	0,00	0,00	91,09	54,75	0,00	0,00	0,00	0	0	24
02.01.2026 00:00	8,31	245,91	0,00	0,00	92,48	57,40	0,00	0,00	0,00	0	0	24
03.01.2026 00:00	6,99	181,81	0,00	0,00	90,62	50,68	0,00	0,00	0,00	0	0	24
04.01.2026 00:00	6,43	158,41	0,00	0,00	89,43	47,44	0,00	0,00	0,00	0	0	24
05.01.2026 00:00	6,62	159,59	0,00	0,00	91,18	48,28	0,00	0,00	0,00	0	0	24
06.01.2026 00:00	6,95	171,19	0,00	0,00	91,48	49,48	0,00	0,00	0,00	0	0	24
07.01.2026 00:00	7,05	173,72	0,00	0,00	91,47	49,43	0,00	0,00	0,00	0	0	24
08.01.2026 00:00	7,17	177,50	0,00	0,00	91,73	49,81	0,00	0,00	0,00	0	0	24
09.01.2026 00:00	7,73	209,19	0,00	0,00	92,04	53,77	0,00	0,00	0,00	0	0	24
10.01.2026 00:00	6,97	173,41	0,00	0,00	90,48	48,90	0,00	0,00	0,00	0	0	24
11.01.2026 00:00	7,42	180,91	0,00	0,00	91,55	49,15	0,00	0,00	0,00	0	0	24
12.01.2026 00:00	6,89	165,28	0,01	0,00	91,20	48,06	0,00	0,00	0,00	0	0	24
13.01.2026 00:00	7,35	172,41	0,00	0,00	94,89	50,49	0,00	0,00	0,00	0	0	24
Итого:	223,45	5760,09	0,02	0,00	88,95	48,64	0,00	0,00	0,00	0	0	792

Показания прибора с нарастающим итогом		Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Тнар [час]
12.12.2025	0	13247,00	432907,50	575,23	0,00	432332,27	47095
14.01.2026	0	13470,45	438667,59	575,25	0,00	438092,34	47887
Итого:		223,45	5760,09	0,02	0,00	5760,07	792

Подпись _____

Дата 14.01.2026 9:00