

Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период 14.03.2025 13.04.2025

Адрес потребителя
Ответственное лицо

Рябиновая 6

телефон

Тепловычислитель
№ системы

ВТЭ-1 П140 М

Сер.№ 7188

Система 1

Дата	Отопление [Гкал]	G1 м3	G2 м2	G3 м3	tпод [°C]	tобр [°C]	tдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код период		Тнар [час]
14.03.2025 00:00	4,13	126,59	0,00	0,00	74,82	41,48	0,00	0,00	0,00	0	0	24
15.03.2025 00:00	4,90	135,69	0,00	0,00	79,63	42,57	0,00	0,00	0,00	0	0	24
16.03.2025 00:00	5,07	140,09	0,00	0,00	79,64	42,51	0,00	0,00	0,00	0	0	24
17.03.2025 00:00	5,22	140,72	0,00	0,00	81,42	43,33	0,00	0,00	0,00	0	0	24
18.03.2025 00:00	5,60	147,50	0,00	0,00	83,65	44,56	0,00	0,00	0,00	0	0	24
19.03.2025 00:00	5,29	143,78	0,00	0,00	81,60	43,74	0,00	0,00	0,00	0	0	24
20.03.2025 00:00	5,06	141,09	0,00	0,00	79,09	42,37	0,00	0,00	0,00	0	0	24
21.03.2025 00:00	4,58	133,63	0,00	0,00	77,68	42,59	0,00	0,00	0,00	0	0	24
22.03.2025 00:00	5,23	141,28	0,00	0,00	80,88	42,93	0,00	0,00	0,00	0	0	24
23.03.2025 00:00	5,38	144,31	0,00	0,00	81,28	42,99	0,00	0,00	0,00	0	0	24
24.03.2025 00:00	4,82	138,41	0,00	0,00	78,04	42,29	0,00	0,00	0,00	0	0	24
25.03.2025 00:00	4,58	133,78	0,00	0,00	76,89	41,95	0,00	0,00	0,00	0	0	24
26.03.2025 00:00	4,52	131,41	0,00	0,00	79,49	44,36	0,00	0,00	0,00	0	0	24
27.03.2025 00:00	4,43	130,00	0,00	0,00	77,39	42,41	0,00	0,00	0,00	0	0	24
28.03.2025 00:00	4,21	127,00	0,00	0,00	75,51	41,66	0,00	0,00	0,00	0	0	24
29.03.2025 00:00	4,63	132,69	0,00	0,00	78,95	43,21	0,00	0,00	0,00	0	0	24
30.03.2025 00:00	4,46	132,63	0,00	0,00	76,40	41,94	0,00	0,00	0,00	0	0	24
31.03.2025 00:00	3,83	117,09	0,00	0,00	74,84	41,28	0,00	0,00	0,00	0	0	24
01.04.2025 00:00	3,58	106,28	0,00	0,00	74,74	40,34	0,00	0,00	0,00	0	0	24
02.04.2025 00:00	3,51	103,63	0,00	0,00	75,04	40,31	0,00	0,00	0,00	0	0	24
03.04.2025 00:00	3,50	102,59	0,00	0,00	75,49	40,45	0,00	0,00	0,00	0	0	24
04.04.2025 00:00	3,39	99,50	0,00	0,00	75,55	40,49	0,00	0,00	0,00	0	0	24
05.04.2025 00:00	3,68	102,41	0,00	0,00	77,24	40,09	0,00	0,00	0,00	0	0	24
06.04.2025 00:00	5,18	118,59	0,00	0,00	88,30	43,18	0,00	0,00	0,00	0	0	24
07.04.2025 00:00	4,96	119,78	0,00	0,00	86,61	43,79	0,00	0,00	0,00	0	0	24
08.04.2025 00:00	4,90	122,22	0,00	0,00	84,69	43,16	0,00	0,00	0,00	0	0	24
09.04.2025 00:00	5,10	135,50	0,00	0,00	82,29	43,30	0,00	0,00	0,00	0	0	24
10.04.2025 00:00	4,89	130,50	0,00	0,00	81,76	43,13	0,00	0,00	0,00	0	0	24
11.04.2025 00:00	4,50	116,28	0,00	0,00	81,06	41,31	0,00	0,00	0,00	0	0	24
12.04.2025 00:00	4,63	119,50	0,00	0,00	81,24	41,33	0,00	0,00	0,00	0	0	24
13.04.2025 00:00	4,46	124,41	0,00	0,00	78,28	41,04	0,00	0,00	0,00	0	0	24
Итого:	142,23	3938,88	0,06	0,00	79,34	42,26	0,00	0,00	0,00	0	0	744

Показания прибора с нарастающим итогом		Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Тнар [час]
14.03.2025	0	12484,00	407426,63	571,89	0,00	406854,73	40543
14.04.2025	0	12626,23	411365,50	571,95	0,00	410793,55	41287
Итого:		142,23	3938,88	0,06	0,00	3938,81	744

Подпись

Дата

14.04.2025 11:24