

Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период 12.12.2025 13.01.2026

Адрес потребителя
Ответственное лицо

Рябиновая 7

телефон

Тепловычислитель
№ системы

ВТЭ-1 П140 М

Сер.№ 6079

Система 1

Дата	Отопление [Гкал]	G1 м3	G2 м2	G3 м3	tпод [°C]	tобр [°C]	tдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код	период	Тнар [час]
12.12.2025 00:00	2,49	87,59	0,40	0,00	76,05	46,81	0,00	0,00	0,00	0	0	24
13.12.2025 00:00	3,38	102,59	0,40	0,00	85,18	51,30	0,00	0,00	0,00	0	0	24
14.12.2025 00:00	3,65	108,22	0,60	0,00	87,74	52,85	0,00	0,00	0,00	0	0	24
15.12.2025 00:00	3,45	89,38	1,40	0,00	92,10	52,02	0,00	0,00	0,00	0	0	24
16.12.2025 00:00	2,85	80,13	3,40	0,00	84,66	47,59	0,00	0,00	0,00	0	0	24
17.12.2025 00:00	2,50	77,28	0,70	0,00	78,58	45,35	0,00	0,00	0,00	0	0	24
18.12.2025 00:00	2,68	78,00	36,70	0,00	81,20	45,32	0,00	0,00	0,00	0	0	24
19.12.2025 00:00	2,68	79,31	0,50	0,00	81,90	46,51	0,00	0,00	0,00	0	0	24
20.12.2025 00:00	2,73	75,59	1,10	0,00	83,50	46,03	0,00	0,00	0,00	0	0	24
21.12.2025 00:00	2,58	74,41	3,00	0,00	81,34	45,54	0,00	0,00	0,00	0	0	24
22.12.2025 00:00	2,77	83,00	0,80	0,00	82,33	47,05	0,00	0,00	0,00	0	0	24
23.12.2025 00:00	4,13	123,09	1,50	0,00	94,05	58,81	0,00	0,00	0,00	0	0	24
24.12.2025 00:00	4,11	131,81	79,40	0,00	94,29	60,15	0,00	0,00	0,00	0	0	24
25.12.2025 00:00	3,24	83,00	1,50	0,00	88,77	48,55	0,00	0,00	0,00	0	0	24
26.12.2025 00:00	2,73	86,00	0,70	0,00	82,51	47,25	0,00	0,00	0,00	0	0	24
27.12.2025 00:00	2,88	77,19	0,30	0,00	84,38	45,98	0,00	0,00	0,00	0	0	24
28.12.2025 00:00	2,93	74,31	0,60	0,00	86,82	46,19	0,00	0,00	0,00	0	0	24
29.12.2025 00:00	3,02	76,78	0,40	0,00	88,10	47,37	0,00	0,00	0,00	0	0	24
30.12.2025 00:00	3,14	81,41	1,30	0,00	88,53	48,44	0,00	0,00	0,00	0	0	24
31.12.2025 00:00	3,52	99,31	0,40	0,00	87,56	50,94	0,00	0,00	0,00	0	0	24
01.01.2026 00:00	3,84	124,69	0,90	0,00	89,68	57,73	0,00	0,00	0,00	0	0	24
02.01.2026 00:00	3,96	123,91	1,50	0,00	90,99	57,73	0,00	0,00	0,00	0	0	24
03.01.2026 00:00	3,26	88,28	1,60	0,00	88,75	50,37	0,00	0,00	0,00	0	0	24
04.01.2026 00:00	2,94	76,91	0,90	0,00	87,40	47,85	0,00	0,00	0,00	0	0	24
05.01.2026 00:00	3,26	164,81	1,40	0,00	89,83	60,88	0,00	0,00	0,00	0	0	24
06.01.2026 00:00	3,42	209,09	1,20	0,00	90,53	67,86	0,00	0,00	0,00	0	0	24
07.01.2026 00:00	3,40	234,31	1,00	0,00	90,69	71,35	0,00	0,00	0,00	0	0	24
08.01.2026 00:00	3,59	265,59	1,00	0,00	91,20	75,86	0,00	0,00	0,00	0	0	24
09.01.2026 00:00	3,74	214,28	1,60	0,00	91,17	70,50	0,00	0,00	0,00	0	0	24
10.01.2026 00:00	3,31	292,72	1,40	0,00	90,09	78,26	0,00	0,00	0,00	0	0	24
11.01.2026 00:00	3,55	277,00	1,20	0,00	91,10	77,76	0,00	0,00	0,00	0	0	24
12.01.2026 00:00	3,11	178,50	1,00	0,00	89,89	61,70	0,00	0,00	0,00	0	0	24
13.01.2026 00:00	3,65	103,50	1,00	0,00	93,26	56,58	0,00	0,00	0,00	0	0	24
Итого:	106,49	4122,00	150,80	0,00	87,40	54,99	0,00	0,00	0,00	0	0	792

Показания прибора с нарастающим итогом	Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Тнар [час]
12.12.2025	0	7182,23	271485,00	12065,20	0,00	259419,80
14.01.2026	0	7288,72	275607,00	12216,00	0,00	263391,00
Итого:	106,49	4122,00	150,80	0,00	3971,20	792

Подпись _____

Дата 14.01.2026 8:30