

Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период 14.08.2025 13.09.2025

Адрес потребителя _____ Рябиновая 8.2
 Ответственное лицо _____ телефон _____
 Тепловычислитель _____ ВТЭ-1 П140 М Сер.№ 5532
 № системы _____ Система 1

Дата	Отопление [Гкал]	G1 м3	G2 м2	G3 м3	tпод [°C]	tобр [°C]	tдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код период		Тнар [час]
14.08.2025 00:00	0,76	47,09	0,00	0,00	68,27	52,03	0,00	0,00	0,00	0	0	24
15.08.2025 00:00	0,78	46,70	0,00	0,00	68,28	51,46	0,00	0,00	0,00	0	0	24
16.08.2025 00:00	0,77	47,91	0,00	0,00	68,15	52,27	0,00	0,00	0,00	0	0	24
17.08.2025 00:00	0,76	47,80	0,00	0,00	68,25	52,12	0,00	0,00	0,00	0	0	24
18.08.2025 00:00	0,77	48,30	0,01	0,00	68,18	52,22	0,00	0,00	0,00	0	0	24
19.08.2025 00:00	0,72	46,11	0,00	0,00	68,38	52,67	0,00	0,00	0,00	0	0	24
20.08.2025 00:00	0,77	48,09	0,00	0,00	68,25	52,40	0,00	0,00	0,00	0	0	24
21.08.2025 00:00	0,74	47,09	0,02	0,00	68,42	52,74	0,00	0,00	0,00	0	0	24
22.08.2025 00:00	0,76	48,00	0,00	0,00	68,11	52,18	0,00	0,00	0,00	0	0	24
23.08.2025 00:00	0,77	49,20	0,00	0,00	68,28	52,58	0,00	0,00	0,00	0	0	24
24.08.2025 00:00	0,85	52,61	0,00	0,00	68,17	52,06	0,00	0,00	0,00	0	0	24
25.08.2025 00:00	0,79	50,89	0,09	0,00	68,02	52,54	0,00	0,00	0,00	0	0	24
26.08.2025 00:00	0,73	50,11	0,00	0,00	66,38	51,37	0,00	0,00	0,00	68	0	24
27.08.2025 00:00	0,80	45,00	0,00	0,00	69,20	51,34	0,00	0,00	0,00	0	0	24
28.08.2025 00:00	0,89	46,50	0,00	0,00	69,37	50,37	0,00	0,00	0,00	0	0	24
29.08.2025 00:00	0,82	46,80	0,00	0,00	69,18	51,20	0,00	0,00	0,00	0	0	24
30.08.2025 00:00	0,84	43,80	0,00	0,00	69,51	50,34	0,00	0,00	0,00	0	0	24
31.08.2025 00:00	0,85	45,50	0,00	0,00	69,47	50,93	0,00	0,00	0,00	0	0	24
01.09.2025 00:00	0,78	42,20	0,00	0,00	69,38	50,74	0,00	0,00	0,00	0	0	24
02.09.2025 00:00	0,84	44,09	0,00	0,00	69,27	50,19	0,00	0,00	0,00	0	0	24
03.09.2025 00:00	0,84	44,80	0,00	0,00	69,09	50,46	0,00	0,00	0,00	0	0	24
04.09.2025 00:00	0,85	45,50	0,00	0,00	68,96	50,37	0,00	0,00	0,00	0	0	24
05.09.2025 00:00	0,90	46,50	0,00	0,00	69,00	49,93	0,00	0,00	0,00	0	0	24
06.09.2025 00:00	0,78	43,81	0,00	0,00	69,05	51,38	0,00	0,00	0,00	0	0	24
07.09.2025 00:00	0,86	45,89	0,00	0,00	69,01	50,51	0,00	0,00	0,00	0	0	24
08.09.2025 00:00	0,79	43,91	0,00	0,00	69,10	51,20	0,00	0,00	0,00	0	0	24
09.09.2025 00:00	0,79	43,59	0,00	0,00	69,13	51,19	0,00	0,00	0,00	0	0	24
10.09.2025 00:00	0,77	42,50	0,00	0,00	69,01	50,84	0,00	0,00	0,00	0	0	24
11.09.2025 00:00	0,85	45,20	0,00	0,00	69,19	50,20	0,00	0,00	0,00	0	0	24
12.09.2025 00:00	0,80	43,09	0,00	0,00	69,00	50,68	0,00	0,00	0,00	0	0	24
13.09.2025 00:00	0,83	44,11	0,00	0,00	68,97	50,54	0,00	0,00	0,00	0	0	24
Итого:	24,87	1432,70	0,13	0,00	68,71	51,32	0,00	0,00	0,00	68	0	744

Показания прибора с нарастающим итогом		Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Тнар [час]
14.08.2025	0	7477,83	243458,81	1232,94	0,00	242225,87	44216
14.09.2025	0	7502,70	244891,52	1233,07	0,00	243658,44	44960
Итого:		24,87	1432,70	0,13	0,00	1432,58	744

Подпись _____

Дата 15.09.2025 11:36