

Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период 12.12.2025 13.01.2026

Адрес потребителя
Ответственное лицо

Рябиновая 8.2

телефон

Тепловычислитель
№ системы

ВТЭ-1 П140 М

Сер.№ 5532

Система 1

Дата	Отопление [Гкал]	G1 м3	G2 м2	G3 м3	tпод [°C]	tобр [°C]	tдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код	период	Тнар [час]
12.12.2025 00:00	2,60	86,00	0,00	0,00	75,23	44,35	0,00	0,00	0,00	0	0	24
13.12.2025 00:00	3,56	109,11	0,00	0,00	84,23	50,69	0,00	0,00	0,00	0	0	24
14.12.2025 00:00	3,70	107,00	0,00	0,00	86,57	50,58	0,00	0,00	0,00	0	0	24
15.12.2025 00:00	3,28	80,09	0,01	0,00	90,72	48,03	0,00	0,00	0,00	0	0	24
16.12.2025 00:00	2,90	78,20	0,01	0,00	83,58	45,10	0,00	0,00	0,00	0	0	24
17.12.2025 00:00	2,54	76,09	0,00	0,00	77,63	43,27	0,00	0,00	0,00	0	0	24
18.12.2025 00:00	2,72	76,61	0,00	0,00	80,13	43,52	0,00	0,00	0,00	0	0	24
19.12.2025 00:00	2,77	76,89	0,00	0,00	80,84	43,87	0,00	0,00	0,00	0	0	24
20.12.2025 00:00	2,73	71,41	0,00	0,00	82,24	42,87	0,00	0,00	0,00	0	0	24
21.12.2025 00:00	2,74	75,59	0,01	0,00	80,28	43,00	0,00	0,00	0,00	0	0	24
22.12.2025 00:00	2,88	81,41	0,00	0,00	81,38	44,84	0,00	0,00	0,00	0	0	24
23.12.2025 00:00	3,93	108,09	0,00	0,00	92,49	54,70	0,00	0,00	0,00	0	0	24
24.12.2025 00:00	4,02	112,31	0,19	0,00	92,66	55,17	0,00	0,00	0,00	0	0	24
25.12.2025 00:00	3,28	85,00	0,01	0,00	87,72	47,93	0,00	0,00	0,00	0	0	24
26.12.2025 00:00	3,12	90,30	0,00	0,00	81,77	46,12	0,00	0,00	0,00	0	0	24
27.12.2025 00:00	2,98	80,39	0,00	0,00	83,43	45,19	0,00	0,00	0,00	0	0	24
28.12.2025 00:00	2,94	72,61	0,00	0,00	85,58	43,83	0,00	0,00	0,00	0	0	24
29.12.2025 00:00	2,92	71,70	0,00	0,00	86,90	44,83	0,00	0,00	0,00	0	0	24
30.12.2025 00:00	3,10	76,39	0,00	0,00	87,45	45,33	0,00	0,00	0,00	0	0	24
31.12.2025 00:00	3,41	92,50	0,00	0,00	86,47	48,32	0,00	0,00	0,00	0	0	24
01.01.2026 00:00	3,57	105,00	0,00	0,00	88,33	53,26	0,00	0,00	0,00	0	0	24
02.01.2026 00:00	3,72	107,30	0,00	0,00	89,47	53,63	0,00	0,00	0,00	0	0	24
03.01.2026 00:00	3,14	82,20	0,01	0,00	87,59	48,03	0,00	0,00	0,00	0	0	24
04.01.2026 00:00	2,93	74,30	0,01	0,00	86,42	45,72	0,00	0,00	0,00	0	0	24
05.01.2026 00:00	3,08	76,20	0,00	0,00	88,04	46,21	0,00	0,00	0,00	0	0	24
06.01.2026 00:00	3,16	77,80	0,00	0,00	88,08	46,21	0,00	0,00	0,00	0	0	24
07.01.2026 00:00	3,16	78,31	0,00	0,00	88,10	46,38	0,00	0,00	0,00	0	0	24
08.01.2026 00:00	3,39	87,59	0,00	0,00	88,66	48,51	0,00	0,00	0,00	0	0	24
09.01.2026 00:00	3,57	97,80	0,01	0,00	89,04	51,28	0,00	0,00	0,00	0	0	24
10.01.2026 00:00	3,26	82,30	0,01	0,00	87,21	46,26	0,00	0,00	0,00	0	0	24
11.01.2026 00:00	3,31	82,61	0,01	0,00	88,36	46,85	0,00	0,00	0,00	0	0	24
12.01.2026 00:00	3,11	77,00	0,00	0,00	88,14	46,45	0,00	0,00	0,00	0	0	24
13.01.2026 00:00	3,39	81,30	0,00	0,00	91,71	48,42	0,00	0,00	0,00	0	0	24
Итого:	104,92	2817,41	0,29	0,00	85,95	47,23	0,00	0,00	0,00	0	0	792

Показания прибора с нарастающим итогом	Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Тнар [час]
12.12.2025	0	7670,19	250450,41	1233,35	0,00	249217,05
14.01.2026	0	7775,11	253267,81	1233,64	0,00	252034,17
Итого:		104,92	2817,41	0,29	0,00	2817,12

Подпись

Дата

14.01.2026 8:56