

Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период 14.08.2025 13.09.2025

Адрес потребителя _____ Рябиновая 9
 Ответственное лицо _____ телефон _____
 Тепловычислитель _____ ВТЭ-1 П140 М Сер.№ 6070
 № системы _____ Система 1

Дата	Отопление [Гкал]	G1 м3	G2 м2	G3 м3	tпод [°C]	tобр [°C]	tдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код период		Тнар [час]
14.08.2025 00:00	0,86	34,41	0,00	0,00	68,76	43,76	0,00	0,00	0,00	0	0	24
15.08.2025 00:00	0,88	34,59	0,00	0,00	68,86	43,25	0,00	0,00	0,00	0	0	24
16.08.2025 00:00	0,85	34,00	0,00	0,00	68,79	43,54	0,00	0,00	0,00	0	0	24
17.08.2025 00:00	0,89	35,61	0,00	0,00	68,83	43,53	0,00	0,00	0,00	0	0	24
18.08.2025 00:00	0,91	35,39	0,00	0,00	68,78	43,12	0,00	0,00	0,00	0	0	24
19.08.2025 00:00	0,94	36,50	0,01	0,00	69,01	43,19	0,00	0,00	0,00	0	0	24
20.08.2025 00:00	0,94	38,30	0,00	0,00	69,09	44,41	0,00	0,00	0,00	0	0	24
21.08.2025 00:00	1,00	44,31	0,00	0,00	69,45	46,58	0,00	0,00	0,00	0	0	24
22.08.2025 00:00	1,02	44,30	0,00	0,00	69,42	46,07	0,00	0,00	0,00	0	0	24
23.08.2025 00:00	1,03	45,50	0,00	0,00	69,39	46,42	0,00	0,00	0,00	0	0	24
24.08.2025 00:00	1,05	46,70	0,00	0,00	69,27	46,39	0,00	0,00	0,00	0	0	24
25.08.2025 00:00	1,06	46,59	0,00	0,00	69,40	46,33	0,00	0,00	0,00	0	0	24
26.08.2025 00:00	0,99	48,00	0,00	0,00	67,08	46,43	0,00	0,00	0,00	68	1	24
27.08.2025 00:00	1,05	42,59	0,00	0,00	70,47	45,50	0,00	0,00	0,00	0	0	24
28.08.2025 00:00	1,03	42,00	0,00	0,00	70,51	45,65	0,00	0,00	0,00	0	0	24
29.08.2025 00:00	1,00	42,00	0,00	0,00	70,35	46,10	0,00	0,00	0,00	0	0	24
30.08.2025 00:00	1,03	41,50	0,00	0,00	70,63	45,64	0,00	0,00	0,00	0	0	24
31.08.2025 00:00	1,02	41,11	0,00	0,00	70,51	45,29	0,00	0,00	0,00	0	0	24
01.09.2025 00:00	1,00	41,09	0,00	0,00	70,43	45,89	0,00	0,00	0,00	0	0	24
02.09.2025 00:00	1,03	42,20	0,00	0,00	70,34	45,79	0,00	0,00	0,00	0	0	24
03.09.2025 00:00	0,98	41,50	0,00	0,00	70,23	46,27	0,00	0,00	0,00	0	0	24
04.09.2025 00:00	1,03	43,41	0,00	0,00	70,21	46,32	0,00	0,00	0,00	0	0	24
05.09.2025 00:00	0,96	41,80	0,00	0,00	70,09	46,87	0,00	0,00	0,00	0	0	24
06.09.2025 00:00	1,03	43,00	0,00	0,00	70,24	45,99	0,00	0,00	0,00	0	0	24
07.09.2025 00:00	1,06	44,20	0,00	0,00	70,19	46,03	0,00	0,00	0,00	0	0	24
08.09.2025 00:00	1,01	42,69	0,00	0,00	70,20	46,33	0,00	0,00	0,00	0	0	24
09.09.2025 00:00	1,00	42,41	0,00	0,00	70,23	46,53	0,00	0,00	0,00	0	0	24
10.09.2025 00:00	1,02	42,59	0,00	0,00	70,31	46,06	0,00	0,00	0,00	0	0	24
11.09.2025 00:00	1,02	42,61	0,00	0,00	70,28	45,90	0,00	0,00	0,00	0	0	24
12.09.2025 00:00	1,05	43,20	0,00	0,00	70,38	45,63	0,00	0,00	0,00	0	0	24
13.09.2025 00:00	1,05	43,39	0,00	0,00	70,35	45,76	0,00	0,00	0,00	0	0	24
Итого:	30,79	1287,50	0,01	0,00	69,74	45,50	0,00	0,00	0,00	68	1	744

Показания прибора с нарастающим итогом		Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Тнар [час]
14.08.2025	0	7941,83	259709,50	38,22	0,00	259671,28	44216
14.09.2025	0	7972,62	260997,00	38,23	0,00	260958,77	44960
Итого:		30,79	1287,50	0,01	0,00	1287,49	744

Подпись _____

Дата 15.09.2025 11:13