

Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период 12.12.2025 13.01.2026

Адрес потребителя
Ответственное лицо

Рябиновая 9

телефон

Тепловычислитель
№ системы

ВТЭ-1 П140 М
Система 1

Сер.№ 6070

Дата	Отопление [Гкал]	G1 м3	G2 м2	G3 м3	tпод [°C]	tобр [°C]	tдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код	период	Тнар [час]
12.12.2025 00:00	3,02	90,50	0,01	0,00	76,86	42,80	0,00	0,00	0,00	0	0	24
13.12.2025 00:00	3,89	110,69	0,02	0,00	86,18	49,82	0,00	0,00	0,00	0	0	24
14.12.2025 00:00	4,09	114,91	0,02	0,00	88,70	51,79	0,00	0,00	0,00	0	0	24
15.12.2025 00:00	3,93	97,09	0,05	0,00	93,27	51,13	0,00	0,00	0,00	0	0	24
16.12.2025 00:00	3,30	83,81	0,05	0,00	85,81	45,03	0,00	0,00	0,00	0	0	24
17.12.2025 00:00	2,94	80,69	0,02	0,00	79,51	42,03	0,00	0,00	0,00	0	0	24
18.12.2025 00:00	3,07	80,00	0,02	0,00	82,18	42,67	0,00	0,00	0,00	0	0	24
19.12.2025 00:00	3,17	81,81	0,01	0,00	82,88	42,89	0,00	0,00	0,00	0	0	24
20.12.2025 00:00	3,18	79,69	0,03	0,00	84,57	43,47	0,00	0,00	0,00	0	0	24
21.12.2025 00:00	3,06	79,31	0,03	0,00	82,39	42,61	0,00	0,00	0,00	0	0	24
22.12.2025 00:00	3,28	86,50	0,02	0,00	83,32	44,16	0,00	0,00	0,00	0	0	24
23.12.2025 00:00	4,95	141,09	0,01	0,00	95,15	58,20	0,00	0,00	0,00	0	0	24
24.12.2025 00:00	4,94	143,91	0,10	0,00	95,37	58,38	0,00	0,00	0,00	0	0	24
25.12.2025 00:00	3,58	86,00	0,02	0,00	89,92	46,77	0,00	0,00	0,00	0	0	24
26.12.2025 00:00	3,17	81,19	0,01	0,00	83,48	43,23	0,00	0,00	0,00	0	0	24
27.12.2025 00:00	3,23	81,09	0,01	0,00	85,42	44,33	0,00	0,00	0,00	0	0	24
28.12.2025 00:00	3,34	80,72	0,01	0,00	88,00	45,21	0,00	0,00	0,00	0	0	24
29.12.2025 00:00	3,37	80,88	0,01	0,00	89,25	46,15	0,00	0,00	0,00	0	0	24
30.12.2025 00:00	3,54	87,91	0,03	0,00	89,72	47,70	0,00	0,00	0,00	0	0	24
31.12.2025 00:00	3,94	106,81	0,01	0,00	88,61	50,24	0,00	0,00	0,00	0	0	24
01.01.2026 00:00	4,49	133,91	0,03	0,00	90,65	55,83	0,00	0,00	0,00	0	0	24
02.01.2026 00:00	4,59	134,88	0,04	0,00	92,02	56,58	0,00	0,00	0,00	0	0	24
03.01.2026 00:00	3,72	94,91	0,05	0,00	89,88	49,13	0,00	0,00	0,00	0	0	24
04.01.2026 00:00	3,40	82,59	0,02	0,00	88,54	45,87	0,00	0,00	0,00	0	0	24
05.01.2026 00:00	3,59	87,00	0,02	0,00	90,33	47,44	0,00	0,00	0,00	0	0	24
06.01.2026 00:00	3,80	93,91	0,02	0,00	90,72	48,68	0,00	0,00	0,00	0	0	24
07.01.2026 00:00	3,78	92,91	0,03	0,00	90,71	48,56	0,00	0,00	0,00	0	0	24
08.01.2026 00:00	3,95	101,09	0,01	0,00	91,05	50,45	0,00	0,00	0,00	0	0	24
09.01.2026 00:00	4,17	113,00	0,04	0,00	91,43	53,14	0,00	0,00	0,00	0	0	24
10.01.2026 00:00	3,60	88,50	0,03	0,00	89,65	47,56	0,00	0,00	0,00	0	0	24
11.01.2026 00:00	3,81	94,09	0,04	0,00	90,76	48,80	0,00	0,00	0,00	0	0	24
12.01.2026 00:00	3,58	86,91	0,03	0,00	90,34	47,65	0,00	0,00	0,00	0	0	24
13.01.2026 00:00	4,08	98,72	0,04	0,00	94,11	50,87	0,00	0,00	0,00	0	0	24
Итого:	121,56	3177,00	0,91	0,00	88,21	48,16	0,00	0,00	0,00	0	0	792

Показания прибора с нарастающим итогом		Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Тнар [час]
12.12.2025	0	8172,18	267302,81	40,20	0,00	267262,61	47096
14.01.2026	0	8293,74	270479,81	41,12	0,00	270438,70	47888
Итого:		121.56	3177.00	0.91	0.00	3176.09	792

Подпись

Дата

14.01.2026 8:34