

Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период 14.11.2025 11.12.2025

Адрес потребителя _____ Рябиновая 9
 Ответственное лицо _____ телефон _____
 Тепловычислитель _____ ВТЭ-1 П140 М Сер.№ 6070
 № системы _____ Система 1

Дата	Отопление [Гкал]	G1 м3	G2 м2	G3 м3	tпод [°C]	tобр [°C]	tдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код период		Тнар [час]
14.11.2025 00:00	2,37	71,81	0,01	0,00	74,35	40,57	0,00	0,00	0,00	0	0	24
15.11.2025 00:00	2,93	79,50	0,00	0,00	81,49	43,58	0,00	0,00	0,00	0	0	24
16.11.2025 00:00	3,28	82,41	0,03	0,00	87,09	45,99	0,00	0,00	0,00	0	0	24
17.11.2025 00:00	3,03	80,50	0,03	0,00	82,38	43,52	0,00	0,00	0,00	0	0	24
18.11.2025 00:00	2,52	74,19	0,02	0,00	75,26	40,50	0,00	0,00	0,00	0	0	24
19.11.2025 00:00	2,91	75,19	0,02	0,00	82,52	42,58	0,00	0,00	0,00	0	0	24
20.11.2025 00:00	2,98	76,41	0,02	0,00	83,73	43,41	0,00	0,00	0,00	0	0	24
21.11.2025 00:00	2,97	78,00	0,02	0,00	82,26	43,02	0,00	0,00	0,00	0	0	24
22.11.2025 00:00	2,92	80,50	0,01	0,00	78,91	41,71	0,00	0,00	0,00	0	0	24
23.11.2025 00:00	3,04	80,22	0,02	0,00	82,32	43,23	0,00	0,00	0,00	0	0	24
24.11.2025 00:00	2,86	77,78	0,04	0,00	80,01	42,09	0,00	0,00	0,00	0	0	24
25.11.2025 00:00	2,91	76,91	0,02	0,00	81,42	42,34	0,00	0,00	0,00	0	0	24
26.11.2025 00:00	2,87	79,69	0,02	0,00	78,49	41,51	0,00	0,00	0,00	0	0	24
27.11.2025 00:00	2,61	79,50	0,02	0,00	74,33	40,73	0,00	0,00	0,00	0	0	24
28.11.2025 00:00	2,64	78,41	0,01	0,00	75,82	41,30	0,00	0,00	0,00	0	0	24
29.11.2025 00:00	2,88	74,59	0,02	0,00	81,96	42,15	0,00	0,00	0,00	0	0	24
30.11.2025 00:00	2,82	78,31	0,02	0,00	77,81	40,80	0,00	0,00	0,00	0	0	24
01.12.2025 00:00	2,91	77,19	0,01	0,00	80,65	41,85	0,00	0,00	0,00	0	0	24
02.12.2025 00:00	2,91	76,91	0,02	0,00	81,00	42,02	0,00	0,00	0,00	0	0	24
03.12.2025 00:00	2,91	78,22	0,01	0,00	80,13	41,90	0,00	0,00	0,00	0	0	24
04.12.2025 00:00	2,84	80,38	0,02	0,00	77,86	41,17	0,00	0,00	0,00	0	0	24
05.12.2025 00:00	2,74	76,00	0,01	0,00	78,03	40,95	0,00	0,00	0,00	0	0	24
06.12.2025 00:00	2,76	77,41	0,01	0,00	77,31	40,61	0,00	0,00	0,00	0	0	24
07.12.2025 00:00	2,90	75,09	0,02	0,00	81,31	41,55	0,00	0,00	0,00	0	0	24
08.12.2025 00:00	2,93	76,72	0,01	0,00	81,26	41,97	0,00	0,00	0,00	0	0	24
09.12.2025 00:00	3,03	76,91	0,02	0,00	83,16	42,54	0,00	0,00	0,00	0	0	24
10.12.2025 00:00	3,14	80,19	0,03	0,00	83,52	43,11	0,00	0,00	0,00	0	0	24
11.12.2025 00:00	2,84	77,31	0,03	0,00	78,93	41,17	0,00	0,00	0,00	0	0	24
Итого:	80,44	2176,22	0,56	0,00	80,12	42,07	0,00	0,00	0,00	0	0	672

Показания прибора с нарастающим итогом		Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Тнар [час]
14.11.2025	0	8091,73	265126,59	39,64	0,00	265086,95	46424
12.12.2025	0	8172,18	267302,81	40,20	0,00	267262,61	47096
Итого:		80,44	2176,22	0,56	0,00	2175,66	672

Подпись _____

Дата 12.12.2025 11:00